

Nož električarski izolirani

385VDEDP



Profili




Zatvori pretraživanje

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Atributi proizvoda

- nožić izrađen od visokolegiranog ugljičnog čelika
- obloženi dvostrukim izolacijskim slojem sa dvije boje, koje omogućuju dodatnu sigurnost
- sa štitnikom oštrice noža



615494

L

180



105

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Frequently asked questions

Are certified insulated tools made through a different procedure than non-certified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)?

According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.