

# Sharre e izoluar

**750VDP** 



## **Profiles**








## **Standards**

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

#### Product features

• bërë sipas DIN EN IEC 60900



	L	L1	В	•
619098	460	300	149	815

<sup>\*</sup> Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Spare parts

Teh këmbimi per 750B, 2 copë

# Related products









## Frequently asked questions

Are certified insulated tools made through a different procedure than noncertified insulated tools?

The tools are made according to the same procedure.

Are insulated (VDE) tools considered as personal protective equipment (PPE)? According to EU regulations, VDE tools are not considered as PPE.

## Are the VDE tools only being sampled in series production?

The high voltage test (at 10kV) is performed fully on each tool. Other tests are performed in accordance with the EN60900 standard.